

Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης
Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
-	Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ	
ΑΤΗΕ Ν.8953.5.2	1	Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα στη θέση Όρνιος με Q=60m ³ /h H=402,00 & P=150HP
ΑΤΗΕ Ν.8953.5.4	3	Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα στη θέση Πόρος Δρακώνα με Q=60m ³ /h H=368,00 & P=150HP
ΑΤΗΕ 8774.8.11	5	Ηλεκτρική γραμμή σύνδεσης υποβρυχίου με αγωγό ΝΥΥ 1x150mm ²
ΑΤΗΕ 8953.5.1.Ν	7	Μεταλλικό κιβώτιο ΠΙΛΛΑΡ για ηλεκτρικό πίνακα 150HP
ΑΤΗΕ 8953.5.1.ΣΧ	4	Χαλυβδοσωλήνες αυτογενούς ραφής, διαμέτρου 5" πάχους 7,00mm
ΑΤΗΕ 8954.2.4.Ν	6	Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος και αυτ/μού 150HP αντικερ. προστασίας
ΑΤΗΕ 8954.5.2	8	Εγκατάσταση συστήματος ομαλού εκκινήτη (soft starters)
ΑΤΗΕ 8954.5.3	9	Αντιστάθμιση αεργού ισχύος μετά κυτίου μονάδα 3 x 15Kvar
ΑΤΗΕ Ν8773.1	10	Καλώδιο ΝΥΥ 3x1,50mm ² για εν ξηρώ λειτουργία
ΑΤΗΕ Ν8953.5.3	2	Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα στη θέση Πεζούλια με Q=55m ³ /h H=432,00 & P=150HP
ΝΑΥΔΡ Α\12.19	16	Καμπύλες, συστολές και συναρμογές χαλυβδοσωλήνων
ΝΑΥΔΡ Α\12.20	17	Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες
ΝΑΥΔΡ Ν12.36.01.04	11	Σωλήνα προστασίας καλωδίων διπλού τοιχώματος από ΡΕ, DN 75
ΝΑΥΔΡ Ν13.03.03.03	12	Δικλείδες χυτοσιδηρές συρτατωτές με ωτίδες ονομαστικής πίεσης 10atm και ονομαστικής διαμέτρου DN 125mm
ΝΑΥΔΡ Ν13.11.01.05	14	Βαλβίδα αντεπιστροφής ελαστικής έμφραξης με ομαλό κλείσιμο, ονομαστικής πίεσης 16atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 125mm
ΝΑΥΔΡ Ν13.15.02.05	15	Χυτοσιδηρό τεμάχιο εξαρμώσεως με ωτίδες χαλύβδινο, ονομαστικής πίεσης PN 16atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 125mm
ΝΑΥΔΡ Ν13.17.01.02	13	Υδρόμετρο ολικής εγγραφής τύπου WOLLTMAN διαμ. Φ-125
08-07-02-01	Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων	
ΝΑΥΔΡ Α\11.07.01	18	Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων κατασκευών Εφαρμογή διπλής αντισκωριακής επάλειψης (rust primer)

Ο συντάξας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η προϊσταμένη της
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ζαχαρένια Δαγκωνάκη